



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ -SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

COMUNICADO n° 01 — Pregão Eletrônico n° 90.004/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção no sistema de ar condicionado central do Plenário, aparelhos de ar condicionado existentes nos prédios principal e anexo da Câmara Municipal, bem como nos aparelhos instalados na estação de transmissão (torre localizada no Jardim Bela Vista).

Em resposta a questionamento formulado por empresa interessada em participar do certame em epígrafe, informo que os autos foram submetidos à análise dos Departamento requisitante, que esclareceu o que abaixo segue:

Questão

" Peço por gentileza o esclarecimento de qual é tipo de Sistema de Ar Condicionado Central o pregão se refere ? O Split, Duto, K7, VRF ou Chiller?

E quantos aparelhos de ar condicionado o pregão se refere e quais são os BTUs dos mesmos?" [sic]

Resposta

De acordo com o Departamento requisitante, a relação com todos os equipamentos que deverão passar por manutenção preventiva e corretiva são:

DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO			
EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	QTDE	LOCAL
Split Hi Wall, frio, 220/60 Hz, com controle remoto sem fio	9.000	25	Prédio Anexo
Split Hi Wall, frio, 220/60 Hz, com controle remoto sem fio	24.000	02	
Split Piso Teto, frio, 220/60Hz, com controle remoto sem fio	36.000	03	
Split Hi Wall, frio, 220/60 Hz, com controle remoto sem fio	24.000	01	
Split Hi Wall, frio, 220/60 Hz, com controle remoto sem fio	7.000	01	
Split Hi Wall, frio, 220/60 Hz, com controle remoto sem fio	7.000	10	Prédio Principal
Split Hi Wall, frio, 220/60 Hz, inverter, com	12.000	27	

OP

controle remoto sem fio			
Split Hi Wall, frio, 220/60 Hz, com controle remoto sem fio	18.000	01	
Split Hi Wall, frio, 220/60 Hz, com controle remoto sem fio	24.000	03	
Cortinas de ar		04	
Split Hi Wall, frio, 220/60 Hz, com controle remoto sem fio	30.000	02	Estação de Transmissão da TV Câmara (Jardim Bela Vista)
Equipamento Dutados	36.000	03	Auditório
Equipamento tipo Self, modelo DBSCA035265		1	Plenário

Ainda em relação ao questionamento relacionado ao Sistema de ar Central, trata-se de um equipamento tipo self "Splitão" para o plenário e três equipamentos com 36.000BTUs que possuem sistemas dutados

Considerando que tal esclarecimento não enseja alteração no edital e anexos, permanece inalterada a data e horário para realização da sessão pública agendada para **19/06/2024, às 09h**, no Portal ComprasNet. O edital, bem como seus anexos, assim como este comunicado permanecem disponíveis junto ao site www.jacarei.sp.leg.br.

Jacareí, 03 de junho de 2024.


Gilberto de Andrade
Pregoeiro