




Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

114

Ofício nº 265/2024 - GP

Jacareí, 26 de junho de 2024.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROTOCOLO GERAL Nº <u>630</u>
DATA <u>05/07/2024</u>

FUNCIÓNÁRIO

Assunto: **Pedido de Informação nº 126/2024**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 270/2024-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 19 de junho de 2024, recebido nesta Prefeitura no dia 21 de junho de 2024, referente ao Pedido de Informações nº 126/2024, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 512/2024 – SEGOVPLAN expedido pela Secretaria de Segurança de Governo e Planejamento a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,



IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí



ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

Chefe de Gabinete



214

Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo e Planejamento

Memorando nº 512/2024 – SEGOVPLAN

Jacareí, 26 de maio de 2024.

De: Secretaria de Governo e Planejamento
Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: **Resposta ao Pedido de Informações nº 126/2024 – Vereador Hernani Barreto**

Prezados,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 126/2024, de autoria do Vereador Hernani Barreto, encaminhamos os dados pertinentes à Secretaria de Governo e Planejamento.

1. Houve avaliação dos imóveis situados no local para execução do projeto de canalização do Córrego do Tanquinho, especificamente àqueles próximos às margens do referido afluente? Favor justificar.

R: Antes do início das obras de canalização, foram realizadas vistorias para a elaboração de laudos cautelares em todas as residências lindeiras ao canal. Essas vistorias foram conduzidas pela empresa contratada para a execução da obra de canalização, durante o período de junho de 2023 a setembro de 2023.

1.1 Se positivo, foram executadas as medidas necessárias para proteção dos imóveis citados? Favor detalhar, juntar documentos e apontar falhas que acarretaram os erros.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo e Planejamento

R: Sim, durante toda a execução, foram utilizadas pranchas metálicas de contenção para assegurar a estabilidade das propriedades adjacentes ao canal. No entanto, ao proceder com as escavações, foi revelado que os drenos do córrego estavam obstruídos, prejudicando gravemente sua funcionalidade. Ao realizar a desobstrução e a secagem do solo, alguns imóveis vieram a ceder.

1.2 Se negativo, por qual razão tal avaliação não foi incluída no projeto? Favor justificar.

R: Prejudicada.

2. Qual ou quais empresas são responsáveis pela mencionada obra? Favor indicar número de contrato e data da publicação no Boletim Oficial do Município.

R: A empresa contratada para execução da Canalização do Córrego da Diogo Fontes é a Rual Construções e Comércio LTDA, contrato nº 6.011.00/2023, assinado em 23/05/2023, publicado no Boletim Oficial em 26/05/2023. Telefone para contato (11) 3719-1881.

3. Visto o problema constatado, inclusive com parecer da Defesa Civil, quem será responsabilizado pelo ressarcimento dos prejuízos causados aos moradores e como os mesmos serão compensados? Favor justificar e especificar prazos.

R: Conforme já informado aos moradores que requisitaram o ressarcimento de danos estruturais, desde o início de 2024, todos os imóveis estão sob monitoramento até a finalização da obra de canalização e a execução do pavimento asfáltico. Após a conclusão das obras, será realizada uma análise dos danos provenientes da execução, e os reparos necessários serão iniciados, tratando cada caso de forma particular. A construtora responsável pela execução da obra assumirá integralmente a responsabilidade



414

Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Governo e Planejamento

pelo ressarcimento dos danos, comprometendo a restaurar a integridade e segurança dos imóveis.

4. Considerando que a obra ainda está em andamento, o que tem sido feito para amenizar os danos, transtornos e evitar prejuízos maiores? Favor detalhar.

R: Em março de 2024, realizamos estudos para modificar a técnica empregada na execução dos trabalhos, sempre com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos os moradores. Após a conclusão desses estudos de engenharia, retomamos a obra em maio de 2024. Desde então, temos dedicado atenção especial aos moradores lindeiros à obra.

Com visitas semanais realizadas por um assistente social da empresa supervisora das obras, asseguramos um acompanhamento humano e próximo. Além disso, todas as residências são rigorosamente vistoriadas e monitoradas diariamente desde fevereiro de 2024, garantindo que qualquer problema seja identificado e resolvido prontamente.

Ressaltamos ainda que todos os moradores lindeiros ao Córrego do Tanquinho têm acesso a contatos telefônicos dos engenheiros da obra, do assistente social e da supervisora de obras, facilitando o diálogo e oferecendo suporte constante.

Sendo o que cumpria informar, aproveito a ocasião para renovar votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

ARILDO
BATISTA:05
081547824

Assinado de forma digital por ARILDO BATISTA:05081547824
Dados: 2024.06.26 14:55:31 -03'00'

ARILDO BATISTA

Secretário de Governo e Planejamento