



**Prefeitura de Jacareí**  
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 235/2024 - GP

Jacareí, 05 de junho de 2024.

À Vossa Excelência o Senhor  
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa  
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: **Pedido de Informação nº 108/2024**

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ</b>
PROTOCOLO GERAL Nº <u>554</u>
DATA <u>07/06/2024</u>

<b>FUNCIÓNÁRIO</b>

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Em atendimento ao Ofício nº 220/2024-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 23 de maio de 2024, recebido nesta Prefeitura no dia 24 de maio de 2024, referente ao Pedido de Informações nº 108/2024, de autoria do vereador Rogério Timóteo, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Ofício nº 650/2024 – Presidência SAAE expedido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

  
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí



ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

Chefe de Gabinete



Jacareí, 5 de junho de 2024.

**Ofício nº 650/2024/PresidênciaSAAE**

**Ref. Pedido de Informações 108/2024 – Informações sobre a Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Parque Imperial, neste Município de Jacareí.**

Em atenção ao **Pedido de Informações nº 108/2023**, oriundo da Câmara Municipal de Jacareí, visando o fornecimento de informações sobre a Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Parque Imperial, neste Município de Jacareí, vimos tecer os esclarecimentos solicitados.

**INTRODUÇÃO**

Desde 2017 o SAAE Jacareí tem realizado obras de saneamento básico que foram responsáveis por elevar o índice de tratamento de esgoto de 63,12% para 90,82%, atingindo no primeiro semestre de 2024 a universalização do saneamento no Município, cujo prazo estabelecido pelo marco legal do saneamento básico – Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, era de 2033, isto é, a cidade conseguiu alcançar essa marca histórica 9 anos antes do prazo legal.

A obra da implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do bairro Imperial foi uma das obras responsáveis pelo atingimento da universalização do tratamento no Município. A ETE Imperial teve seu projeto aprovado e licenciado junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB em 2018 por meio da Licença Prévia nº 57000488 de 10/12/2018 e em 2019 por meio da Licença de Instalação nº 57000418 de 18/04/2019. A obra da ETE Imperial teve início em setembro de 2018 por meio do contrato nº 042/2018 assinado com a empresa CATUÍ ENGENHARIA LTDA e entrou em operação em outubro de 2020 por meio da Licença de Operação nº 57003280.



A ETE Imperial é responsável pelo tratamento tanto do bairro Parque Imperial quanto do bairro Jardim Pedramar, solucionando um problema antigo que foi objeto de Inquérito Civil e trazendo melhoria da qualidade de vida para uma população estimada de mais de 8 mil pessoas.

O tratamento do esgoto da ETE Imperial é um processo biológico, onde microrganismos juntamente com equipamentos que realizam a aeração (introdução de oxigênio) tratam o esgoto que chega até a estação, tornando esse esgoto tratado em condições de ser lançado de volta ao meio ambiente, de acordo com a legislação ambiental.

A ETE é assistida diariamente pelo SAAE, ou seja, todos os dias recebe a visita de uma equipe especializada que verifica se o funcionamento da estação está adequado, realizando ajustes na operação se necessário. Nas visitas são realizadas: análises do efluente recebido e tratado, verificação de vazões, inspeção de equipamentos, limpezas de gradeamento e tanques, medição da manta de lodo, etc.

Por tratar-se de um processo biológico, a ETE Imperial conta com um sistema nebulizador, capaz de sequestrar as partículas odoríferas dissipadas no ambiente, atuando na neutralização e redução da percepção do odor.

Por fim, a partir das análises laboratoriais do esgoto tratado pela ETE Imperial, cujas análises são realizadas periodicamente pelo SAAE Jacareí a fim de atender ao Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de setembro de 1976, e exigências ambientais da CETESB, a ETE tem obtido excelente eficiência, com remoção de 95% da carga poluidora presente no esgoto.

## **Respostas aos Questionamentos**

### **1. A Prefeitura está ciente sobre o problema do mau cheiro no bairro?**

**Resposta:** Não existem registros, no presente ano, de reclamações de mau cheiro nos canais de atendimento do SAAE para o bairro Parque Imperial.

### **2. Existe algum projeto da Prefeitura junto ao SAAE para solucionar este problema?**



**Resposta:** Em relação à Estação de Tratamento de Esgoto do Parque Imperial que trata o esgoto por meio de processo denominado “lodos ativados”, processo biológico onde microrganismos utilizam de oxigênio para a estabilização da matéria orgânica presente no efluente, eventualmente pode acontecer a dissipação de odores provenientes do tratamento devido a intercorrências operacionais provocadas principalmente por oscilação no fornecimento de energia e necessidade de manutenção dos equipamentos. Existe na estação de tratamento um sistema neutralizador de odores.

Além disso, o SAAE periodicamente realiza a remoção de material sólido (areia, pedra, materiais fibrosos) que frequentemente adentram o sistema por conta do mau uso da rede coletora de esgoto, principalmente por ligação irregular de água pluvial das residências nas redes de esgoto.

**3. A Prefeitura pretende executar melhorias ainda este ano na referida estação de tratamento de esgoto?**

**Resposta:** Sim.

**3.1 - Em caso afirmativo, qual a data prevista?**

**Resposta:** Conforme esclarecido acima, as manutenções continuarão sendo realizadas para remoção do material sólido que adentra o sistema de maneira periódica.

**4. Existe algum procedimento que possa amenizar o problema do mau cheiro?**

**Resposta:** Sim.

**4.1 – Em caso afirmativo, favor detalhar.**

**Resposta:** Conforme resposta ao segundo questionamento, existe na estação de tratamento de esgoto um sistema de neutralizador de odores.

O SAAE se antevendo a quaisquer reclamações futuras, está realizando o estudo de novas tecnologias para redução de odores.

Por fim, ressaltamos que na eventualidade de novas reclamações sobre mau cheiro sejam instruídos aos munícipes que utilizem os canais de atendimento do SAAE para registro da reclamação e celeridade na avaliação e correção do problema.

Renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição.



**Prefeitura de Jacareí**  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto



**EDER CAMPOS OLIVEIRA**  
Presidente do SAAE de Jacareí