



Prefeitura de Jacaréi
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 388/2024 - GP

Jacaréi, 31 de outubro de 2024.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacaréi

Assunto: **Pedido de Informação nº 186/2024**

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROTOCOLO GERAL Nº <u>973</u>
DATA <u>08 / 11 / 20 24</u>
<u>Gabrielles</u> FUNCIONÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Em atendimento ao Ofício nº 430/2024-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 24 de outubro de 2024, recebido nesta Prefeitura no dia 25 de outubro de 2024, referente ao Pedido de Informações nº 186/2024, de autoria do vereador Hernani Barreto venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 927/2024 – SEGOVPLAN expedido pela Secretaria de Governo e Planejamento a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,


IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacaréi



ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

Chefe de Gabinete



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo e Planejamento

Memorando nº 927/2024-SEGOVPLAN

Jacareí, 24 de outubro de 2024.

De: Secretaria de Governo e Planejamento

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta – Pedido de Informações nº 186/2024 – Requer informações quanto ao afundamento de solo verificado na Avenida Lucas Nogueira Garcez, próximo ao Educamais Esperança, devido às obras de drenagem no Córrego do Tanquinho.

Prezado Chefe de Gabinete,

Cumprimentando cordialmente, venho pelo presente apresentar às informações solicitadas no Pedido de Informações nº 186/2024, de autoria do vereador HERNANI BARRETO, referente ao afundamento de solo verificado na Avenida Lucas Nogueira Garcez, próximo ao Educamais Esperança, devido às obras de drenagem no Córrego do Tanquinho.

1. Qual a situação atual da referida obra? Favor detalhar, com cronograma deserviços e datas para execução.

A obra encontra-se em execução, conforme cronograma disposto no contrato firmado entre o Município e a empresa responsável, com prazo de encerramento em dezembro de 2024.

2. Por qual razão o trecho indicado está afundando? Favor justificar.

Conforme verificação no local e indicado pelo SAAE, o afundamento no trecho possivelmente foi causado em razão de vazamentos na rede coletora de esgoto ou, ainda, por infiltração de água pluvial, gerando recalque na área do pavimento asfáltico sobre a canalização.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo e Planejamento

3. O que essa Administração Municipal pretende fazer para solucionar o referido problema, haja vista que até a presente data a área está apenas sinalizada? Favor detalhar e indicar prazos.

Todas as providências para conter a infiltração foram tomadas, com a impermeabilização de poços de visita (PV's) e da drenagem. Tão logo sejam finalizados os trabalhos de impermeabilização da rede de esgoto pelo SAAE, será feito o reparo no pavimento asfáltico.

4. Qual a data prevista para a finalização da mencionada obra?

A contratada tem prazo contratual até dezembro de 2024.

Era o que competia informar.

Atenciosamente,

MARCELO ALEXANDRE BUSTAMANTE
FORTES:25400623859

Assinado de forma digital por
MARCELO ALEXANDRE
BUSTAMANTE
FORTES:25400623859
Dados: 2024.10.24 11:59:31 -03'00'

Marcelo Alexandre Bustamante Fortes

Secretário Adjunto de Governo