



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 - 1C - P

INDICAÇÃO Nº 130/2025

Assunto: Providências quanto à estrutura elétrica da Praça de Esporte Benedito Rosa da Silva - Dito Bozo, situada na Estrada do Tanquinho, 2376, Jardim Pedramar.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas Providências quanto à estrutura elétrica da Praça de Esporte Benedito Rosa da Silva - Dito Bozo, situada na Estrada do Tanquinho, 2376, Jardim Pedramar.

O fechamento do quadro visa garantir a segurança dos munícipes, principalmente crianças que utilizam a praça. O quadro se encontra sem a porta de fechamento; possui fiação visível, com fácil acesso; há um pequeno enxame de marimbondos instalado no canto superior esquerdo do quadro. A medida está relacionada à segurança e bom funcionamento do sistema elétrico, segurança contra choques elétricos, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, evita acesso não autorizado, proteção contra poeira e umidade e, principalmente, em cumprimento às normas e regulamentações técnicas (ABNT).

Fotos Anexas.

A limpeza do quadro é necessária para evitar acidentes, curto-circuito ou mal funcionamento do equipamento.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2025.

JEAN ARAÚJO

Vereador - PP / 2º Secretário



Foto 1 - Quadro de energia sem fechamento, instalado na Praça de Esporte Benedito Rosa da Silva - Dito Bozo - Jardim Pedramar



Foto 2 - Quadro de energia instalado no Mural da Praça de Esporte Benedito Rosa da Silva - Dito Bozo - Jardim Pedramar (com vegetação no interior do quadro)